



御見積条件書 クリーンルーム用

平成 年 月 日

株式会社 **ホクト総研**

〒114-0001

東京都北区東十条4丁目5番14号

TEL:03-5959-7841

FAX:03 5959 7840

御社名	① 株式会社 ホクト電機	部署	業務部
御氏名	清浄 太郎	御役職	業務部長
TEL	042-123-4567	FAX	042-123-4560
		E-mail	seijyo@hokuto.com
御住所	〒 330-0855 埼玉県さいたま市大宮区咲ヶ丘1-2-3		

代理店名	② ホクト産業株式会社	部署	特機営業部 1課
御氏名	恒温 次郎	御役職	課長
TEL	042-123-1234	FAX	042-123-1230
		E-mail	kouonn@hokuto.co.jp
御住所	〒		

室寸法	③ 外寸	9.0	×	5.4	×	2.7	mmH
清浄度	④ クラス	KW Kcal/h					
温度	⑤ 20 °C	~	25 °C	±	1 °C	湿度	⑥ 50 % ~ 70 % ± 2 %
発熱負荷	⑦	KW Kcal/h		排気量	⑧	100	m ³ /h
室内人員	⑨	5 名		その他			
機器	⑩ エアシャワー (要 片吹 両吹・不要) パスボックス (要 600×600 H・不要)						

出入口	⑪ 片開	×	Hmm	ヶ所	・	両開き	×	Hmm	ヶ所	
扉オプション	⑫ 搬入用取外扉	1,800 × 2,000	Hmm	・	点検口扉	×	Hmm			
窓	⑬	700 W × 700	Hmm ×	9	ヶ所	・	W ×	Hmm ×	ヶ所	
コンセント	⑭	100V × 15A × 2	口アース付 ×	14	ヶ所	・	200V (20A/30A) 1	口アース付 ×	1	ヶ所
冷媒配管	⑮	屋外機までの距離	約	20	m	ラッキング (鋼板・ SUS)	5	m		
設置場所	⑯	設置場所	埼玉 (都道府 県)	既設天井の高さ	mm	階数	階			
付帯工事他	⑰	一次側電気工事 (要	m	・	不要)	一次側給排水工事 (要	m	・	不要)	

その他 特記事項 ⑱

【送り先】 FAX 03-5959-7840

(おわかりになる部分をご記入頂きFAXでお送り下さい)

ホームページ <http://www.hokuto-sk.co.jp> からもお送り頂けます。